CMA
241702280122

检 验 报 告

: 25WT-0720-006			
品 名 称 型号、商标）	钢筋混凝土排水管 RCP III 800*2500（mm）（承插管）		
位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司	生 产 单 位	武汉群瑞欣水泥

检 验 报 告

TEST REPORT

WHTKJC

武 汉 投 控 检 验 检 测 有 限 公 司

Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.

武汉投控检验检测有限公司

检 验 报 告

检验编号：25WT-0720-006　　

产品名称（规格、型号、商标）	钢筋混凝土排水管 RCP III 800*2500（mm）（承插管）		
委托单位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司	生产单位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司
使用工程使用部位	/	样品等级	/
监理单位	/	出厂编号 生产日期	/
见证人	/	送样人	张明豪 176****6822
代表批量	/	取样地点 取样日期	/
以上信息由客户提供，其真实性由客户负责。			
检验类别	委托	送样日期	2025-07-20
样本数量	1根	检验日期	2025-07-20
样品情况	完好	检验地点	该生产单位
检验方法（标准代号）	GB/T16752-2017		
判定依据	GB/T11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》		
检验项目	外压荷载		
检验结论	经检验，该样品外压荷载符合 GB/T11836-2023 中 RCP III 800×2500 要求。 检验专用章 签发日期：2025 年 07 月 22 日		
备注	/		

批准：　　审核：　　主检：

武汉投控检验检测有限公司

检 验 报 告

检验编号：25WT-0720-006　　共 2 页第 2 页

检 验 项 目	计量单位	标 准 要 求	样 本 检验结果	单 项 评 定	检验方法
外压荷载	kN/m	裂缝荷载=71 时，管壁裂缝宽度≤0.20mm	71.0 时 裂缝宽度 0.08mm	合 格	GB/T16752-2017
		破坏荷载=107 时，不失去承载能力	107.0 时 未失去承载能力	合 格	
		以下空白			