

武汉投控检验检测有限公司

检验报告



检验编号： 25WT-0401-061

共 2 页 第 1 页

|                       |                                                                                                   |                                      |                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 产 品 名 称<br>(规格、型号、商标) |                                                                                                   | 钢筋混凝土排水管<br>RCP II 1000*2500mm (承插管) |                 |
| 委 托 单 位               | 武汉群瑞欣水泥制品有限公司                                                                                     | 生 产 单 位                              | 武汉群瑞欣水泥制品有限公司   |
| 使 用 工 程<br>使 用 部 位    | /                                                                                                 | 样 品 等 级                              | /               |
| 监 理 单 位               | /                                                                                                 | 出 厂 编 号<br>生 产 日 期                   | /               |
| 见 证 人                 | /                                                                                                 | 送 样 人                                | 张中华 158****3084 |
| 代 表 批 量               | /                                                                                                 | 取 样 地 点<br>取 样 日 期                   | /               |
| 以上信息由客户提供，其真实性由客户负责。  |                                                                                                   |                                      |                 |
| 检 验 类 别               | 委 托                                                                                               | 送 样 日 期                              | 2025-04-01      |
| 样 本 数 量               | 1 根                                                                                               | 检 验 日 期                              | 2025-04-08      |
| 样 品 情 况               | 完好                                                                                                | 检 验 地 点                              | 该生产单位           |
| 检 验 方 法<br>(标准代号)     | GB/T16752-2017                                                                                    |                                      |                 |
| 判 定 依 据               | GB/T11836-2023 《混凝土和钢筋混凝土排水管》                                                                     |                                      |                 |
| 检 验 项 目               | 外压荷载                                                                                              |                                      |                 |
| 检 验 结 论               | 经检验，该样品外压荷载符合 GB/T11836-2023 中 RCP II 1000×2500 要求。<br><div>检验专用章<br/>签发日期 2025 年 04 月 09 日</div> |                                      |                 |
| 备 注                   | /                                                                                                 |                                      |                 |

批准： 涂永吉      审核： 王士平      主检： 黄建军

# 检 验 报 告

共 2 页第 2 页

[illegible]